

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w dniu: 15.07.2022 roku Zamawiający otrzymał zapytania do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej”, na które udziela następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych oraz stosunkowo długim terminem realizacji, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.	Zgodnie z prawem zamówień publicznych waloryzację wynagrodzenia uwzględnia się w umowach zawieranych na roboty budowlane powyżej 12 miesięcy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia dla toczącego postępowania.
2.	Projekt nie precyzuje typu nawierzchni PU a przedmiar robót podaje błędny opis. Rekomendujemy zastosowanie nawierzchni dedykowanej na boiska wielofunkcyjne tj. nawierzchni PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm). Proszę o jednoznaczne określenie typu zamawianej nawierzchni PU.	Ze względu na konieczność zastosowania KNR opis pozycji przedmiaru nr 11 dotyczącej nawierzchni jest mylący. Powinno być - analogia "nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 2S dwuwarstwowa". Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej typu EPDM 2S dwuwarstwowej o gr. 16 mm (SBR+PU gr. 8 mm + EPDM z pierwotnej produkcji + PU o gr. 8 mm).
3.	W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania	Ze względu na konieczność zastosowania KNR opis pozycji przedmiaru nr 11 dotyczącej nawierzchni jest mylący. Powinno być - analogia "nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 2S dwuwarstwowa". Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej typu

	wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.	EPDM 2S dwuwarstwowej o gr. 16 mm (SBR+PU gr. 8 mm + EPDM z pierwotnej produkcji + PU o gr. 8 mm.
4.	Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.	Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.
5.	Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.	Zgodnie z mapą do celów projektowych na terenie inwestycji nie występują sieci lub inne kolizje.
6.	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.	Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.
7.	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.	Zamawiający posiada wszelkie wymagane zezwolenia w celu przeprowadzenia inwestycji.
8.	Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.	Przedmiar jest materiałem informacyjnym dodatkowym - wiodące są opisy i rysunki projektu technicznego, wykonawczego i ZT.

9.	Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?	Do miejsca wykonywania inwestycji jest dostępny dojazd ulicą Żeromskiego. Zamawiający poleca wykonanie wizji lokalnej w celu ustalenia czy nie wystąpią ograniczenia w dojeździe posiadanego sprzętu budowlanego.
10	Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.	Kwota została udostępniona przez Zamawiającego na stronie postępowania ogólnodostępnym dokumentem pn.: „Kwota na sfinansowanie zamówienia podpisane.pdf”.